



Beter Zeker.

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 1106/40

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

- BTV Antwerpen, BTV Brabant-Wallon, BTV Brussel, BTV Hainaut, BTV Liège, BTV Limburg, BTV Namur / Luxembourg, BTV Oost-Vlaanderen, BTV Vlaams-Brabant, BTV West-Vlaanderen

ADRES INSTALLATIE: Grootkeizerlaan 5/10610
EIGENAAR: Ben Meunier
Adres: ...
OPDRACHTGEVER: Geert Van Breghe
Adres: ...
INSTALLATEUR: ...
Adres: ...
BTW-nr.: 0457.348.181

FAN: 541 448 860 13 578 408
Teller nr.:
Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 11/06/11 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: AREI art. 270
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaren - Verkoop wooneenheid - Type der lokalen: App 406
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning: 230 V Bescherming van de aansluiting: Marko A
Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm2 Alg. schakelaar: type DIFF 40A 63A
Type van de aardelektrode: lus - baren - penmen - horizontale geleider Schema: TT
Ital borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9; RA: 2 Ohm; RI tot 2,50 MOhm

BESCHRIJVING:
Zie Eindrapport en tekening


UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:
geen

Notitie: Def. Validatie, Sanitaire keuring & keuring met geplaatst op het ogenblik van ons onderzoek 19/06/11

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éénraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/06/11 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJD.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,





RES MURANO App 04D2 OFF
 GOETHALSSTRAAT 5
 8620 MEOWPOORT.

$\Delta 0.3A/40A$
~~HP~~
 XVB4x70 MONO.


 ELECRIEITEIT
 BVBA

G. Vanwynsberghe
 Gen. Deprezstraat 14
 Industriezone 8530 HARELBEKE
 T 056/22.63.47 - Fax 056/22.99.18

