



J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

EB-20021128-1 H

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056)35 76 76
Fax (056)35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK

VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : .. NV Duinenveld..... Kortrijk.....
Plaats van onderzoek : .. Residentie. Bernardus..... Franslaan.56..(blok B)..... 8620..Nieuwpoort.....
Installateur : .. NV Elektriek Esenweg 112 bus 2 8600.. Diksmuide.....
- B.T.W.-nummer:.....
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van
Aard van de inrichting : ..Res/App nummer. 20.2..... Stroomleveraar .. Electrabel.....
Agent-Onderzoeker : .. Buysens E..... Datum van onderzoek ...28/11/2002.....

- Bedrijfsspanning	2 x 231 V.....	- Beschrijving van de stroombanen:
- Doorsnede voedingskabel	4 x 10 mm ²	
- Algemene bescherming	max 40 A.....	Na 40 A 0.3 A diff.
- Type algemene schakelaar	Aut.....	<u>A, B</u> : 16 A aut.....
- Type aardelektrode(s)	Lus.....	<u>C, D, E, F</u> : 20 A aut.....
- Aardspreidingsweerstand	1,2 ohm.....	<u>G</u> : 32 A aut.....
- Algemene isoleringsweerstand	10 Mega ohm.....	
- Aantal borden en eindstroombanen	1 <u>11</u>	Na 40 A 0.03 A diff.....
- Algemene differentieelschakelaar	40 A / 0.3 A.....	<u>I, J, K, L</u> : 20 A aut.....
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40 A / 0.03 A.....	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : ..geen.....

Vastgestelde inbreuken :

..... GEEN

Opm. : Enkel de werken van NV Elektriek werden onderzocht
.....Verlichtingsarmaturen , badkamer , toestellen en keuken niet geplaatst.....

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controlebezoek uiterlijk op28/11/2027.....

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijf te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie

Vakje voorbehouden aan de distributeur:
Klantnr. : Electrabel
Visa: datum: 14.11.03