

2880103



VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 2039552926105

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be



N 194187
Resi code: 7

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : Decat E.T. Naam, voornaam : red. Heritage II
Ident. Kaart nr. : Adres : Willem Desrooilaan 28B/103
BTW nr.: BE 476245806 Post nr. + Stad : 8620 Neuwpoort
Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis 1 Wooneenheid
 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 2 Huishoudelijke werkeenheid
 Art 271 periodiek controle Art 88 Art 3 Gemeenschappelijke delen
 Art 276 : verzwaring Art 276bis : verkoop van een wooneenheid Art ... Art 4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :
Gegevens verdeler : EAN 547448860076042326 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr. 3632083 meterstand dag : nacht : kWh excl. nacht meter :
Bescherming aansluiting (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100 nr. : meterstand :
Gegevens installatie : Ontworpen voor U_N : 230 V 3x230 V 3N400 V Type aardelektrode :
Maximale nominale stroom (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 70 mm² - Type : X 60
Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 74
 zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand : 2.7 Ω Algemeen isolatieniveau : > 20.3 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.
Differentieelstroominrichting : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie : geen inbreuken vastgesteld
 Nihil
Inbreuken Bestaande installatie :
 Nihil
Opmerkingen :
- keuken + badkamer niet afgewerkt
- veiligheidsarmaturen niet geplaatst
 Nihil
Visum DNB of aangestelde : 2819117

Besluit(en) :
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 27.16.2017 door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :
Naam : Tom Delavie Agent nr. : 3955 Datum : 27.6.2017
Bijlage(n) : Situatieschema(s) : 1 Eëndraadsschema(s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.