



J. VAN HEMELLEN vzw.

KEURINGSORGANISME

EB-20021128-1 AN

□ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

■ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056)35 76 76
Fax (056)35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK

VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van ... NV Duinenveld ... Kortrijk
Plaats van onderzoek : ... Residentie, Bernardus ... Franslaan 95 (blok B) ... 8620 Nieuwpoort
Installateur : ... NV Elektnek ... Esenweg 112 bus 2 ... 8600 Diksmuide
- B.T.W -nummer :
- of identiteitskaartnr : ... uitgereikt te ... op datum van ...
Aard van de inrichting : Res/App nummer 605 Stroomleveraar Electrabel
Agent-Onderzoeker : Buysens E Datum van onderzoek 28/11/2002

- Bedrijfsspanning	2 x 231 V	- Beschrijving van de stroombanen	
- Doorsnede voedingskabel	4 x 10 mm ²		
- Algemene bescherming	max 40 A	Na 40 A 0.3 A diff.	
- Type algemene schakelaar	Aut.	A, B	16 A aut.
- Type aardelektrode(s)	Lus	C, D, E, F	20 A aut.
- Aardspreidingsweerstand	1,2 ohm	G	32 A aut.
- Algemene isoleringsweerstand	10 Mega ohm		
- Aantal borden en eindstroombanen	1	Na 40 A 0.03 A diff.	
- Algemene differentieelschakelaar	40 A / 0.3 A	I, J, K, L	20 A aut.
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40 A / 0.03 A		

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : geen

Vastgestelde inbreuken :

GEEN

Opm. : Enkel de werken van NV Elektnek werden onderzocht
Verlichtingsarmaturen , badkamer , toestellen en keuken niet geplaatst

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend

Volgend controlebezoek uiterlijk op 28/11/2027

Agent-Onderzoeker

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

- 1 Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie
- 2 Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld
- 3 Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie

Vakje voorbehouden aan de distributeur:

Klantnr.
Visa: datum: / /



J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056)35 78 76
Fax (056)35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK

VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van ... NV Duinenveld ... Kortrijk
Plaats van onderzoek : ... Residentie, Bernardus ... Franslaan 56. (blok B) ... 8620 Nieuwpoort
Installateur : ... NV Elektriak ... Esenweg 112 bus 2 ... 8600 Diksmuide
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : ... uitgereikt te ... op datum van ...
Aard van de inrichting : Res/App nummer ... 605 ... Stroomleveraar ... Electrabel
Agent-Onderzoeker : ... Buysens E ... Datum van onderzoek ... 28/11/2002

- Bedrijfsspanning	2 x 231 V	- Beschrijving van de stroombanen	
- Doorsnede voedingskabel	4 x 10 mm ²		
- Algemene bescherming	max 40 A	Na 40 A 0.3 A diff.	
- Type algemene schakelaar	Aut.	A, B	16 A aut
- Type aardelektrode(s)	Lus	C, D, E, F	20 A aut
- Aardspreidingsweerstand	1,2 ohm	G	32 A aut
- Algemene isoleringsweerstand	10 Mega ohm		
- Aantal borden en eindstroombanen	1 M	Na 40 A 0.03 A diff.	
- Algemene differentieelschakelaar	40 A / 0.3 A	I, J, K, L	20 A aut
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40 A / 0.03 A		

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen ... geen

Vastgestelde inbreuken :

GEEN

Opm. : Enkel de werken van NV Elektriak werden onderzocht
... Verlichtingsarmaturen, badkamer, toestellen en keuken niet geplaatst

De elektrische installatie werd ... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften, de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controlebezoek uiterlijk op ... 28/11/2027

Agent-Onderzoeker

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

- 1 Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie
- 2 Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld
- 3 Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie

Vakje voorbehouden aan de distributeur:

Klantnr.

Visa: datum: ... / ... / ...